

## Plas-Fit klämringsskoppling för PE-rör

Innehavare/Utfärdat för

### Plas-Fit Ltd.

Bar-Lev Industrial area, 2015600, Israel

VAT nummer: 512 703 828

Tel: +972-54-6778035

E-post: [a.tavor@plas-fit.com](mailto:a.tavor@plas-fit.com) , Hemsida: [www.plas-fit.com](http://www.plas-fit.com)

### Produktbeskrivning

Klämringsskoppling för PE 80 rör med dimensioner 20, 25, 32, 40, 50 och 63 mm.

Kopplingen består av fyra delar, kopplingshus, klämring, kopplingsmutter och O-ring. Kopplingshus och kopplingsmutter är tillverkade av PP, klämring är tillverkad av POM och O-ring av gummi.

### Avsedd användning

Kopplingarna är avsedda för sammanfogning av PE-rör (PE 80) i kallvatteninstallationer med högsta drifttryck 1,0 MPa.

### Handelsnamn

Plas-Fit klämringsskoppling.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 2:a stycket

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning daterad dec./2019.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 101, Kontrollorgan: DTI, Danskt Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Plas-Fit Ltd., Bar-Lev Industrial area, 2015600, Israel.

Typgodkännande 0202/07 | 2020-03-23

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16/20



2P01923



Akred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

### Text på kopplingar:

Innehavare	Plas-Fit Ltd.
Dimension	<i>dimension</i>
Tryckklass	PN10
Material	PP-B
Tillverkningsår	år

### Text på förpackning:

Produktens typbeteckning	<i>typbeteckning</i>
Tygodkännandets nummer	0202/07
Dimension	<i>dimension</i>
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan	RISE
Kontrollorgan	DTI

### Bedömningsunderlag

Rapporter K01 1601.1, K04 1242.1, K04 1242.3, K04 1242.5, K05 1766.1, K05 1766.2, K05 1766.3, K05 1766.4 och K97 1048 från MPA.

Rapporter 031800022-0006 och K56747/04 från Kiwa.

Rapporter 759533, 586061, 195452, 520377, 279442, 857870, 897544, 641461 och 805770 Rev.1 från DTI.

Rapporter MO 080/17, KA 0084/19 och MO 234/17 från TZW.

### Kommentarer

Kopplingarna är godkända enligt relevanta delar av NKB 18.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-03-30, med giltighetstid t.o.m. 2023-03-29.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-03-22.

Detta tygodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson